

Anhang 2 zu Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2

(Stand 01.01.2012)

Grenzwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten bei Umbauten und Umnutzungen.

Bauteil	Bauteil gegen	Grenzwerte U_{ij} in $W/(m^2K)$	
		Aussenklima oder weniger als 2 m im Erdreich	unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich
opake Bauteile			
Dach, Decke,		0,25	0,28
Wand, Boden		0,25	0,30
opake Bauteile mit Flächenheizungen		0,25	0,28
Fenster, Fenstertüren und Türen		1,3	1,6
Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern		1,0	1,3
Tore (Türen grösser als 6 m ²)		1,7	2,0
Storenkasten		0,50	0,50